

## **Casasicura – parliamo di gas**

*in collaborazione con il locale Comando dei Carabinieri*

È la più frequente causa di scoppio e incendio: se è utilizzato senza le necessarie precauzioni, può provocare conseguenze drammatiche capaci di coinvolgere interi palazzi. Se disperso in ambienti chiusi basta una scintilla per provocare esplosioni devastanti.

### **Se sentite odore di gas:**

- Non accendete fiamme e non provocate scintille (non accendete apparecchiature elettriche, non suonate campanelli, non usate il telefono, ecc.) nei locali invasi dal gas.
- Aprite subito le finestre per ventilare il locale.
- Chiudete il rubinetto principale del gas vicino al contatore o il rubinetto della bombola. Insegnate questa manovra a tutti i membri della famiglia inclusi i bambini.
- Staccate l'interruttore generale della luce se questo non si trova nel locale dove si avverte la presenza del gas.
- Se l'odore di gas persiste, chiamate i Vigili del Fuoco al 115.

### **Consigli utili:**

- Collocare sempre all'esterno dell'abitazione le bombole del gas in uso e non depositare mai negli scantinati le bombole vuote.
- Chiudere sempre il rubinetto principale del gas alla sera prima di andare a dormire o quando si lascia l'abitazione per un lungo periodo.
- Il tubo del gas dal rubinetto alla cucina se in gomma va cambiato entro la data di scadenza riportata oppure va sostituito con uno in metallo flessibile;
- Le cucine (stufe) devono essere dotate di dispositivo “termocoppia” che blocca la fuoriuscita di gas quando vengono sversati dei liquidi o un colpo di vento spegne la fiamma;
- La caldaia posizionata all'interno degli appartamenti deve essere fatta controllare da personale specializzato al fine di verificare che: abbia una presa d'aria all'esterno della casa, che la presa d'aria del locale (comunemente provvista di griglia) non sia stata occultata da mobili, arredi, stracci o borsine di plastica (spesso le persone commettono l'errore di chiuderla per evitare che entri aria fredda) e che sia stata effettuata la manutenzione annuale